

Protocol ventileren BSO

Doel:

Een veilige en gezonde en verse luchtkwaliteit voor de kinderen en medewerkers die langdurig binnen BSO ProKidz verblijven.

Waarom:

Naar aanleiding van de Risicoinventarisatie Gezondheid zijn er verschillende afspraken opgesteld voor het ventileren bij BSO ProKidz. Om de binnenlucht schoon en vers te houden is het nodig om de hele tijd lucht te verversen. Het verversen van lucht kan door te ventileren of door te luchten.

Ventileren:

Is het voortdurend verversen van lucht. De buitenlucht vervangt telkens (een deel van) de binnenlucht die vervuild is door vocht, gassen, geurtjes en ziekteverwekkers.

Luchten:

Is het in korte tijd (ong. 15 min.) verversen van alle vervuilde binnenlucht. Dit doen de medewerkers door ramen en/of deuren wijd open te zetten.

* Luchten is geen vervanging van ventilatie.

Verankering:

Beleidsplan veiligheid en gezondheid

Verantwoordelijk:

Medewerkers en directie

Wanneer:

Doorlopend als BSO ProKidz geopend is.

Werkinstructie ventileren BSO:

Deze werkinstructie behoort tot het protocol ventileren.

Ventileren:

- De medewerkers zullen de verblijfsruimtes luchten tussen de volgende tijdstippen. Dit betekent dat ramen en deuren tegenover elkaar worden opengezet:
 - Bij opening van BSO ProKidz (vanaf 7:30 tot 18:30)
- Alle verblijfsruimtes bij BSO ProKidz hebben voldoende de mogelijkheid om te ventileren als dat nodig is. (groepsruimtes, gang) Zowel bij hitte als bij kou kunnen ruimtes geventileerd worden.
- Gedurende de nacht wordt er niet geventileerd. We kunnen s`nachts niet ventileren i.v.m. met inbraak. Ter compensatie ventileren we in de ochtend tijdens VSO.

Luchtvochtigheid:

- Controleer regelmatig de luchtvochtigheid aan de hand van de luchtvochtigheidsmeter(kijk of batterij niet leeg is) die in elke ruimte staat.
- Kijk of de luchtvochtigheid tussen 40 % en 60% is. aan de had hier van past de medewerker het ventilatie gedrag aan.
- Oorzaken van een te hoge luchtvochtigheid zoals lekkages worden direct bestreden.

Temperatuur:

- Controleer dagelijks of de CO2meter die in elke ruimte staat nog werkt en de batterijen het nog doen(zo nodig vervangen).
- Zorg dat temperatuurschommelingen in verschillende ruimtes zoveel mogelijk vermeden worden.
- Controleer de temperatuur (deze wordt ingesteld op 19 a 20 graden) en neem maatregelen als de temperatuur boven of onder de 19 a 20 graden komt. De minimale temperatuur in een groepsruimte is 17 graden. Indien de temperatuur oploopt boven de 25 graden treed het protocol warmte en zon in werking.
- De temperatuur in de slaapkamer wordt ingesteld tussen de 15 en 18 graden. Het ventilatiegedrag wordt aangepast wanneer de temperatuur oploopt. De minimale temperatuur is 15 graden en de maximale temperatuur 25 graden. Houdt rekening welk beddengoed er gebruikt wordt in de zomer dunnere slaapzakken en zonder deken in de winter dikke slaapzakken met dekentje. De pm-er zal dit zelf inschatten en in de gaten houden. Indien de temperatuur oploopt in de slaapkamer boven de 25 graden treed het protocol warmte en zon in werking.

Ramen:

- Ramen en roosters, die zich boven de 1,80 meter bevinden worden zoveel mogelijk geopend.
- Zorg dat ramen in verschillende kierstanden gezet kunnen worden.
- Ramen waar de zon op staat worden afgeschermd middels een rolgordijn of zonwering.

Ventilatioeroosters:

- Ventilatioerooster zijn niet zichtbaar vuil, mocht dit wel zo zijn dan wordt dit direct gereinigd.
- Ventilatioeroosters in ramen worden vrijgehouden en worden niet afgedekt door zonwering.

Mechanische ventilatie + co2 meter:

- Mechanische ventilatie staat dag en nacht aan en in de juiste stand zodat het co2 gehalte laag genoeg blijft en zorg dat de luchtfilters niet zichtbaar vuil zijn.
- Jaarlijks wordt de mechanische ventilatie gecontroleerd gereinigd en zo nodig worden er dingen gerepareerd en vervangen.

- Op alle groepen en BSO werken we met een co2 meter(van SenseAir). Het groene lampje geeft aan dat er een prima luchtkwaliteit is. Oranje is een matige/goede lucht kwaliteit en rood is een slechte luchtkwaliteit er wordt dan direct geventileerd tot het lampje weer op de groen stand staat, het co2 gehalte is dan weer op peil. Ook in alle slaapkamers, speellokaal en speelkamers BSO staan co2 meters.
- Door elke uur op de meter te kijken en zo nodig tussendoor wordt het ventilatie en luchtinsgedrag van de medewerkers aangepast totdat het groene lampje gaat branden. De luchtkwaliteit is dan goed.
- Check of de co2 meter aan is gesloten op de netvoeding en het goed doet.